



UZGODNIENIE Nr 47065

z dnia 16.06.2008 r.

Dotyczy:

**Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 655
w m. Poddubówek.**

Uzgadnia się z zastrzeżeniem:

1. Na obszarze projektu znajduje się następująca infrastruktura telekomunikacyjna TP S.A. wkreślona geodezyjnie:
 - doziemne kable telekomunikacyjne w rejonie szafy B1A CA Suwałki Buczka.
 - doziemny kabel światłowodowy OKD 895 relacji Suwałki – Raczki - Olecko.

- Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie, zgodnie z PN, wyłącznie pod nadzorem pracownika TPSA
- Przed zasypaniem urządzeń w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzenia urządzeń TP należy ponownie skontaktować się z pracownikiem TP w Suwałkach.
- W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac niemożliwości dalszych robót z powodu kolizji z istniejącą infrastrukturą prace należy wstrzymać do czasu opracowania dokumentacji na przebudowę kolidujących urządzeń TP – dokumentacja musi być zatwierdzona w TP Olsztyn

Urządzenia telekomunikacyjne napotkane podczas robót należy traktować jako czynne.

Skrzyżowania i zbliżenia z infrastrukturą TP wykonać zgodnie z wymaganiami normy zakładowej TP: ZN-96/TPSA-004. Wykonane skrzyżowania proszę zgłosić przed zasypaniem do odbioru. Na podstawie posiadanej dokumentacji należy wytyczyć w terenie istniejące urządzenia telekomunikacyjne oraz oznaczyć ich przebieg na czas prowadzenia prac budowlanych.

2. Przed rozpoczęciem prac ziemnych infrastrukturę telekomunikacyjną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zlokalizować ręcznymi próbnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
3. W trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić wywiad branżowy nt. ewentualnych zmian w lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Całość kosztów związanych przebudową i z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

5. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Rejon Północ w Olsztynie, Dziale Zarządzania Zasobami Sieci (10 – 449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63 A) w celu sprawdzenia sposobu zabezpieczenia przed zniszczeniem (w toku prowadzonych prac budowlanych) istniejących na terenie realizowanej inwestycji urządzeń telekomunikacyjnych oraz odbioru wykonanych prac inwestycyjnych.
6. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem niniejsze Uzgodnienie ważne jest 2 (dwa) lata od daty wydania.
7. Niniejsze Uzgodnienie ważne jest z OPINIĄ Starostwa Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Suwałkach.

Teresa Wojtkiewicz



TP Pion Technicznej Obsługi Klienta
w Olsztynie